



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Шелковского района**

ул. Кооперативная, д.18, ст. Шелковская,
Чеченская Республика, 366108

Директору МБОУ «Шелковская
средняя общеобразовательная
школа № 2»

Акбулатовой Х.Д.

Чеченская Республика, Шелковской
район, ст. Шелковская, ул. Озерная, 13

30.04.2021 № 35-51-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательств
о противодействии терроризму
и пожарной безопасности

Прокуратурой района в участковой избирательной комиссии № 357 расположенной в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Шелковская СОШ № 2» (далее – Учреждение) проведена проверка на предмет исполнения требований законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона, требующие принятия действенных мер к их устранению.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов, категории объектов, порядку разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядку разработки и форме паспорта безопасности таких объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В силу п. 21 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 (далее – Требования), антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных, в том числе на минимизацию возможных

АБ №036271

последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения.

Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения достигается посредством разработки порядка эвакуации лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта; создания резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта (п. 25 Требований).

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать их права и свободы.

При этом проверкой вскрыто, что указанные требования законодательства Учреждением не соблюдаются.

В частности, в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), не проведен инструктаж по пожарной безопасности при проведении голосования.

Вопреки требованиям п. 60 ППР помещение для голосования не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1, 2.

В нарушение ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (далее – ГОСТ 12.4.026), не соответствуют знаки определяющие направления пути эвакуации.

Указанные нарушения закона недопустимы, так как негативно сказываются на антитеррористической защищенности и пожарной

безопасности Учреждения, обеспечении безопасности и предупреждении возможных противоправных действий в отношении работников, посетителей и учеников Учреждения.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными лицами Учреждения, при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение требований законодательств об антитеррористической защищенности и о пожарной безопасности, а также обеспечить надлежащий контроль за работой работников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности объекта.

3. Провести инструктаж по пожарной безопасности; обеспечить помещение для голосования огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1, 2; привести в соответствие по ГОСТу 12.4.026 знаки определяющие направления пути эвакуации.

4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

5. Настоящее представление рассмотреть в течение 10 дней и о результатах его рассмотрения, а также принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Прокурор района
старший советник юстиции

Р.Л. Ясуев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШЕЛКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТАН ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ
«ШЕЛКОВСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА №2»
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

366108, ЧР, Шелковской р-н, ст. Шелковская, ул. Озерная, 13, тел. 8(938)9033532 E-mail: shelk.soshno2@mail.ru

«13» 28 2021г.

№ 368

Прокурору района
старшему советнику юстиции
Р.Л.Ясуеву

Директора МБОУ
«Шелковская СОШ №2»
Акбулатовой Х.Д.

На Ваше представление № 35-51-2021 от 30.07.2021 г. об устранении нарушений законодательств о противодействии терроризму и пожарной безопасности, нами рассмотрено с участием представителя прокуратуры района Батаева А.С., выявленные нарушения устранены:

1. Обеспечено соблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности объекта.
2. Проведен инструктаж по пожарной безопасности: обеспечено помещение для голосования огнетушителями по нормам согласно приложениям №1, 2; приведен в соответствие по госту 12.4.026 знаки определяющие направления пути эвакуации.
3. Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приложение:

Приказ № 153 от «10» 28 2021 года
о привлечении к дисциплинарной ответственности
завхоза школы Чербиева С.А.

Директор: [подпись] Акбулатова Х.Д.